CLEx

防 爆 电 气 设 备
Electrical Apparatus for Explosive Atmospheres

防爆合格证

CERTIFICATE OF CONFORMITY

证书编号 №：**CLEx23.2319**

制 造 商 Manufacturer	东莞万创电子制品有限公司 地址：广东省东莞市虎门镇树田宝群路 1 号	
产 品 名 称 Name of Product	气体检测仪	
型 号 规 格 Type of Product	AM8800A	DC3.7V 220mA
防 爆 标 志 Ex-Marking	Ex ib IIB T4 Gb	
产 品 标 准 Standard Product	Q/WC010-2023	
总 装 图 号 Drawing No.	AM8800A.00.00	

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验，确认符合下列标准：
The drawings, technical documents and the samples are verified and certified according to standard(s) for safety as below:

GB/T3836.1-2021	爆炸性环境 第 1 部分：设备 通用要求
GB/T3836.4-2021	爆炸性环境 第 4 部分：由本质安全型“i”保护的设备

说 明 事 项
Explanation

1.可代表型号：AM8800，AM8800A，AM8800B，AM8800C，AM8800D，AM8800E，AM8800F，AM8800G，AM8800L；
2.本安参数 最大开路电压：4.2V，最大短路电流：2.5A。
****

批 准
Approved by 徐跃波

发 证 日 期
Date of issue 2023 年 04 月 18 日

有 效 期 至
Valid date 2028 年 04 月 17 日

国家低压防爆电器质量检验检测中心（辽宁）
National quality inspection and testing center for low voltage explosion-proof electrical apparatus (Liaoning)
防爆合格证专用章

本证书仅对符合送检样品的产品有效，证书持有人有责任保证产品符合标准规定。
This certificate is only valid for the products which identify with the sample(s) tested and verify certificate have the responsibility to ensure the products complying with relevant standard(s).

地址：中国·辽宁 沈阳经济技术开发区细河四北街 6 号
ADD：No.6, Xihe 4 North Street, Shenyang Economic & technological Development Area, Liaoning, China
电话 TEL：024-62832918 62832910 邮编 P.C：110027
E-mail：gjdyfb@163.com http://dyfb.syzjy.net 18270413230

2300589

信息页

CLEx

防 爆 电 气 设 备
Electrical Apparatus for Explosive Atmospheres

防爆合格证

CERTIFICATE OF CONFORMITY

证书编号 №：CLEx23.2313

制 造 商 Manufacturer	东莞万创电子制品有限公司 地址：广东省东莞市虎门镇树田宝群路1号	
产 品 名 称 Name of Product	气体检测仪	
型 号 规 格 Type of Product	AS8800	DC3.7V 200mA
防 爆 标 志 Ex-Marking	Ex ib IIB T4 Gb	
产 品 标 准 Standard Product	Q/WC003-2023	
总 装 图 号 Drawing No.	AS8800	

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验，确认符合下列标准：
The drawings, technical documents and the samples are verified and certified according to standard(s) for safety as below:

GB/T3836.1-2021	爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求
GB/T3836.4-2021	爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备

说 明 事 项
Explanation

1. 可代表型号：AS8800A，AS8800B，AS8800C，AS8800F，AS8800L，AS8800T，AS8800S；
2. 本安参数 最大开路电压：4.2V，最大短路电流：2.5A。
****

批 准
Approved by 徐跃波

发 证 日 期
Date of issue 2023年04月18日

有 效 期 至
Valid date 2028年04月17日

国家低压防爆电器质量检验检测中心（辽宁）
National quality inspection and testing center for low voltage explosion-proof electrical apparatus（Liaoning）
防爆合格证专用章

本证书仅对符合送检样品的产品有效，证书持有人有责任保证产品符合标准规定。
This certificate is only valid for the products which identify with the sample(s) tested and verify certificate have the responsibility to ensure the products complying with relevant standard(s).

地址：中国·辽宁 沈阳经济技术开发区细河四北街6号
ADD：No.6, Xihe 4 North Street, Shenyang Economic & technological Development Area, Liaoning, China
电话 TEL：024-62832918 62832910 邮编 P.C：110027
E-mail：gjdyfb@163.com http://dyfb.syzjy.net 18300411242

2300590

信息页

CLEx

防 爆 电 气 设 备
Electrical Apparatus for Explosive Atmospheres

防爆合格证

CERTIFICATE OF CONFORMITY

证书编号 №：**CLEx23.2311**

制 造 商 Manufacturer	东莞万创电子制品有限公司 地址：广东省东莞市虎门镇树田宝群路 1 号	
产 品 名 称 Name of Product	气体检测仪	
型 号 规 格 Type of Product	AS8900	DC3.7V 220mA
防 爆 标 志 Ex-Marking	Ex ib IIB T4 Gb	
产 品 标 准 Standard Product	Q/WC001-2023	
总 装 图 号 Drawing No.	AS8900.00.00	

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验，确认符合下列标准：
The drawings, technical documents and the samples are verified and certified according to standard(s) for safety as below:

GB/T3836.1-2021	爆炸性环境 第 1 部分：设备 通用要求
GB/T3836.4-2021	爆炸性环境 第 4 部分：由本质安全型“i”保护的设备

说 明 事 项
Explanation

1. 可代表型号：AS8900，AS8901，AS8902，AS8903A，AS8904，AS8905，AS8906，AS8907；
2. 本安参数 最大开路电压：4.2V，最大短路电流：2.0A。
****

批 准
Approved by

徐跃波

发 证 日 期
Date of issue 2023 年 04 月 11 日

有 效 期 至
Valid date 2028 年 04 月 10 日

国家低压防爆电器质量检验检测中心（辽宁）
National quality inspection and testing center for low voltage explosion-proof electrical apparatus (Liaoning)
防爆合格证专用章

本证书仅对符合送检样品的产品有效，证书持有人有责任保证产品符合标准规定。
This certificate is only valid for the products which identify with the sample(s) tested and verify certificate have the responsibility to ensure the products complying with relevant standard(s).

地址：中国·辽宁 沈阳经济技术开发区细河四北街 6 号
ADD：No.6, Xihe 4 North Street, Shenyang Economic & technological Development Area, Liaoning, China
电话 TEL：024-62832918 62832910 邮编 P.C：110027
E-mail：gjdyfb@163.com http://dyfb.syzjy.net 11310415252

2300555

信息页

CLEx

防 爆 电 气 设 备
Electrical Apparatus for Explosive Atmospheres

防爆合格证

CERTIFICATE OF CONFORMITY

证书编号 №：CLEx23.2312

制 造 商 Manufacturer	东莞万创电子制品有限公司 地址：广东省东莞市虎门镇树田宝群路 1 号	
产 品 名 称 Name of Product	气体检测仪	
型 号 规 格 Type of Product	ST8900	DC3.7V 230mA
防 爆 标 志 Ex-Marking	Ex ib IIB T4 Gb	
产 品 标 准 Standard Product	Q/WC002-2023	
总 装 图 号 Drawing No.	ST8900.00.00	

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验，确认符合下列标准：
The drawings, technical documents and the samples are verified and certified according to standard(s) for safety as below:

GB/T3836.1-2021	爆炸性环境 第 1 部分：设备 通用要求
GB/T3836.4-2021	爆炸性环境 第 4 部分：由本质安全型“i”保护的设备

说 明 事 项
Explanation

1. 可代表型号：ST8990，，ST8990B，ST8900，ST8901，ST8902，ST8903，ST8904，ST8905；
2. 本安参数 最大开路电压：4.2V，最大短路电流：1.6A。
****

批 准
Approved by

徐跃波

发 证 日 期
Date of issue

2023 年 04 月 11 日

有 效 期 至
Valid date

2028 年 04 月 10 日

国家低压防爆电器质量检验检测中心（辽宁）
National quality inspection and testing center for low voltage explosion-proof electrical apparatus（Liaoning）
防爆合格证专用章

本证书仅对符合送检样品的产品有效，证书持有人有责任保证产品符合标准规定。
This certificate is only valid for the products which identify with the sample(s) tested and verify certificate have the responsibility to ensure the products complying with relevant standard(s).

地址：中国·辽宁 沈阳经济技术开发区细河四北街 6 号
ADD：No.6, Xihe 4 North Street, Shenyang Economic & technological Development Area, Liaoning, China
电话 TEL：024-62832918 62832910 邮编 P.C：110027
E-mail：gjdyfb@163.com http://dyfb.syzjy.net 11350415221

2300554

信息页

防 爆 电 气 设 备
Electrical Apparatus for Explosive Atmospheres

CLEx

防 爆 合 格 证

CERTIFICATE OF CONFORMITY

证书编号 №：CLEx23.3395

制 造 商 Manufacturer	东莞万创电子制品有限公司 地址:广东省东莞市虎门镇树田宝群路1号
产 品 名 称 Name of Product	测振仪
型 号 规 格 Type of Product	AM63A DC3.7V
防 爆 标 志 Ex-Marking	Ex ib IIB T4 Gb
产 品 标 准 Standard Product	Q/WC007-2023
总 装 图 号 Drawing No.	AM63A.00.00

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验，确认符合下列标准：
The drawings, technical documents and the samples are verified and certified according to standard(s) for safety as below:

GB/T3836.1-2021	爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求
GB/T3836.4-2021	爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备

说 明 事 项 Explanation

1.可代表型号:AM63B，AM63C，AM63D，AM63E，AM63F，AM63G，AM63H，AM63S；
2.本安参数 最大开路电压：4.2V，最大短路电流：2.0A。
****

批 准 Approved by 徐跃波

证 日 期 Date of issue 2023 年 04月 27 日

有 效 期 至 Valid date 2028 年 04月 26 日

国家低压防爆电器质量检验检测中心（辽宁）
National quality inspection and testing center for low voltage explosion-proof electrical apparatus (Liaoning)
防爆合格证专用章

本证书仅对符合送检样品的产品有效，证书持有人有责任保证产品符合标准规定。
This certificate is only valid for the products which identify with the sample(s) tested and verify certificate have the responsibility to ensure the products complying with relevant standard(s).

地址：中国·辽宁 沈阳经济技术开发区细河四北街 6 号
ADD：No.6, Xihe 4 North Street, Shenyang Economic & technological Development Area, Liaoning, China
电话 TEL：024-62832918 62832910 邮编 P.C：110027
E-mail：gjdyfb@163.com http://dyfb.syzjy.net

09311019034

信息页

CLEx

防 爆 电 气 设 备
Electrical Apparatus for Explosive Atmospheres

防爆合格证

CERTIFICATE OF CONFORMITY

证书编号 №：**CLEx23.2318**

制 造 商 Manufacturer	东莞万创电子制品有限公司 地址:广东省东莞市虎门镇树田宝群路1号
产 品 名 称 Name of Product	热敏式风速风量计
型 号 规 格 Type of Product	AM866　　DC3.7V，200mA
防 爆 标 志 Ex-Marking	Ex ib IIB T4 Gb
产 品 标 准 Standard Product	Q/WC009-2023
总 装 图 号 Drawing No.	AM866.00.00

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验，确认符合下列标准：
The drawings, technical documents and the samples are verified and certified according to standard(s) for safety as below:

GB/T3836.1-2021	爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求
GB/T3836.4-2021	爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备

说 明 事 项 Explanation

1.可代表型号:AM866，AM866A，AM866B，AM866C，AM866D，AM866E，AM866F，AM866G；
2.本安参数 最大开路电压：4.2V，最大短路电流：2.5A。
****

批 准 Approved by　徐跃波

发 证 日 期 Date of issue　2023 年 04月 27 日

有 效 期 至 Valid date　2028 年 04月 26 日

国家低压防爆电器质量检验检测中心（辽宁）
National quality inspection and testing center for low voltage explosion-proof electrical apparatus (Liaoning)
防爆合格证专用章

本证书仅对符合送检样品的产品有效，证书持有人有责任保证产品符合标准规定。
This certificate is only valid for the products which identify with the sample(s) tested and verify certificate have the responsibility to ensure the products complying with relevant standard(s).

地址：中国·辽宁 沈阳经济技术开发区细河四北街 6 号
ADD：No.6, Xihe 4 North Street, Shenyang Economic & technological Development Area, Liaoning, China
电话 TEL：024-62832918 62832910　邮编 P.C：110027
E-mail：gjdyfb@163.com　http://dyfb.syzjy.net

09311019034

信息页

CLEx

防 爆 电 气 设 备
Electrical Apparatus for Explosive Atmospheres

防爆合格证

CERTIFICATE OF CONFORMITY

证书编号 №：**CLEx23.2317**

制 造 商 Manufacturer	东莞万创电子制品有限公司 地址:广东省东莞市虎门镇树田宝群路1号	
产 品 名 称 Name of Product	测厚仪	
型 号 规 格 Type of Product	AM860	DC4.5V，200mA
防 爆 标 志 Ex-Marking	Ex ib IIB T4 Gb	
产 品 标 准 Standard Product	Q/WC008-2023	
总 装 图 号 Drawing No.	AM860.00.00	

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验，确认符合下列标准：
The drawings, technical documents and the samples are verified and certified according to standard(s) for safety as below:

GB/T3836.1-2021	爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求
GB/T3836.4-2021	爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备

说 明 事 项
Explanation

1.可代表型号:AM860，AM840，AM840A，AM850A，AM850B，AM850C，AM860A，AM860B，AM860C；
2.本安参数 最大开路电压：4.8V，最大短路电流：2.0A。
****

批 准
Approved by

证 日 期
Date of issue 2023 年 04月 27 日

有 效 期 至
Valid date 2028 年 04月 26 日

国家低压防爆电器质量检验检测中心（辽宁）
National quality inspection and testing center for low voltage explosion-proof electrical apparatus (Liaoning)
防爆合格证专用章

本证书仅对符合送检样品的产品有效，证书持有人有责任保证产品符合标准规定。
This certificate is only valid for the products which identify with the sample(s) tested and verify certificate have the responsibility to ensure the products complying with relevant standard(s).

地址：中国·辽宁 沈阳经济技术开发区细河四北街6号
ADD：No.6, Xihe 4 North Street, Shenyang Economic & technological Development Area, Liaoning, China
电话 TEL：024-62832918 62832910 邮编 P.C：110027
E-mail：gjdyfb@163.com http://dyfb.syzjy.net

09311019034

CLEx

防 爆 电 气 设 备
Electrical Apparatus for Explosive Atmospheres

防爆合格证

CERTIFICATE OF CONFORMITY

证书编号 №：**CLEx23.2314**

制 造 商 Manufacturer	东莞万创电子制品有限公司 地址:广东省东莞市虎门镇树田宝群路1号	
产 品 名 称 Name of Product	风速仪	
型 号 规 格 Type of Product	AM856	DC4.5V，200mA
防 爆 标 志 Ex-Marking	Ex ib IIB T4 Gb	
产 品 标 准 Standard Product	Q/WC004-2023	
总 装 图 号 Drawing No.	AM856.00.00	

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验，确认符合下列标准：
The drawings, technical documents and the samples are verified and certified according to standard(s) for safety as below:

GB/T3836.1-2021	爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求
GB/T3836.4-2021	爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备

说 明 事 项
Explanation

1.可代表型号:AM856，AM806，AM816，AM836，AM8816，AM806A，AM816A，AM836A，AM856A，AM8816A；
2.本安参数 最大开路电压：4.8V，最大短路电流：1.2A。
****

批 准
Approved by

证 日 期
Date of issue 2023 年 04月 27 日

有 效 期 至
Valid date 2028 年 04月 26 日

国家低压防爆电器质量检验检测中心（辽宁）
National quality inspection and testing center for low voltage explosion-proof electrical apparatus (Liaoning)
防爆合格证专用章

本证书仅对符合送检样品的产品有效，证书持有人有责任保证产品符合标准规定。
This certificate is only valid for the products which identify with the sample(s) tested and verify certificate have the responsibility to ensure the products complying with relevant standard(s).

地址：中国·辽宁 沈阳经济技术开发区细河四北街 6 号
ADD：No.6, Xihe 4 North Street, Shenyang Economic & technological Development Area, Liaoning, China
电话 TEL：024-62832918 62832910 邮编 P.C：110027
E-mail：gjdyfb@163.com http://dyfb.syzjy.net

09311019034

信息页

CLEx

防 爆 电 气 设 备
Electrical Apparatus for Explosive Atmospheres

防爆合格证

CERTIFICATE OF CONFORMITY

证书编号 №：**CLEx23.2315**

制 造 商 Manufacturer	东莞万创电子制品有限公司 地址:广东省东莞市虎门镇树田宝群路1号	
产 品 名 称 Name of Product	照度计	
型 号 规 格 Type of Product	AM823	DC4.5V，200mA
防 爆 标 志 Ex-Marking	Ex ib IIB T4 Gb	
产 品 标 准 Standard Product	Q/WC005-2023	
总 装 图 号 Drawing No.	AM823.00.00	

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验，确认符合下列标准：
The drawings, technical documents and the samples are verified and certified according to standard(s) for safety as below:

GB/T3836.1-2021	爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求
GB/T3836.4-2021	爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备

说 明 事 项
Explanation

1.可代表型号:AM803，AM813，AM8813，AM803A，AM813A，AM823A，AM8813A;
2.本安参数 最大开路电压：4.8V，最大短路电流:1.2A。
****

批 准
Approved by

证 日 期
Date of issue 2023 年 04月 27 日

有 效 期 至
Valid date 2028 年 04月 26 日

国家低压防爆电器质量检验检测中心（辽宁）
National quality inspection and testing center for low voltage explosion-proof electrical apparatus （Liaoning）
防爆合格证专用章

本证书仅对符合送检样品的产品有效，证书持有人有责任保证产品符合标准规定。
This certificate is only valid for the products which identify with the sample(s) tested and verify certificate have the responsibility to ensure the products complying with relevant standard(s).

地址：中国·辽宁 沈阳经济技术开发区细河四北街 6 号
ADD：No.6, Xihe 4 North Street, Shenyang Economic & technological Development Area, Liaoning, China
电话 TEL：024-62832918 62832910 邮编 P.C：110027
E-mail：gjdyfb@163.com http://dyfb.syzjy.net

09311019034

信息页

CLEx

防 爆 电 气 设 备
Electrical Apparatus for Explosive Atmospheres

防 爆 合 格 证

CERTIFICATE OF CONFORMITY

证书编号 №：**CLEx23.2316**

制 造 商 Manufacturer	东莞万创电子制品有限公司 地址:广东省东莞市虎门镇树田宝群路1号	
产 品 名 称 Name of Product	噪音计	
型 号 规 格 Type of Product	AM824	DC3.7V，200mA
防 爆 标 志 Ex-Marking	Ex ib IIB T4 Gb	
产 品 标 准 Standard Product	Q/WC006-2023	
总 装 图 号 Drawing No.	AM824.00.00	

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验，确认符合下列标准：
The drawings, technical documents and the samples are verified and certified according to standard(s) for safety as below:

GB/T3836.1-2021	爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求
GB/T3836.4-2021	爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备

说 明 事 项
Explanation

1.可代表型号:AM834，AM844，AM854，AM824A，AM834A，AM844A。
2.本安参数 最大开路电压：4.2V，最大短路电流：2.5A。
****

批 准
Approved by

发 证 日 期
Date of issue 2023 年 04月 27 日

有 效 期 至
Valid date 2028 年 04月 26 日

国家低压防爆电器质量检验检测中心（辽宁）
National quality inspection and testing center for low voltage explosion-proof electrical apparatus (Liaoning)

本证书仅对符合送检样品的产品有效，证书持有人有责任保证产品符合标准规定。
This certificate is only valid for the products which identify with the sample(s) tested and verify certificate have the responsibility to ensure the products complying with relevant standard(s).

地址：中国·辽宁 沈阳经济技术开发区细河四北街 6 号
ADD：No.6, Xihe 4 North Street, Shenyang Economic & technological Development Area, Liaoning, China
电话 TEL：024-62832918 62832910 邮编 P.C：110027
E-mail：gjdyfb@163.com http://dyfb.syzjy.net

09311019034

信息页